



Tankstellen

Anforderung an die Messung:

Die Messungen sind gemäss den Messvorschriften der EMPA, welche im "Handbuch für die Kontrolle von Tankstellen mit Gasrückführung" des BUWAL festgehalten sind, durchzuführen. Die Messungen wurden en bloc vergeben.

Anforderung an den Messbericht:

Die Kontrollresultate sind in einer Tabelle zusammenzufassen. Die Tabelle muss folgende Angaben enthalten:

Betriebsnummer

Name des Betriebs

Zusatzinformation zum Betrieb (z.B. Besitzer der Tankstelle)

Anlagenstandort (aufgeteilt in Strasse, PLZ und Ort)

Korrespondenzanschrift (aufgeteilt in Name, zuständige Person, Abteilung/Ressort, Strasse, PLZ und Ort)

Zapfpistolen mit Nr.

Anzahl Zapfpistolen in Nachkontrolle

Kontrolldatum und Kontrollzeit

Datum der Nachkontrolle

Bemerkungen zu den Messungen

Zu jeder Zapfpistole (ZP) müssen folgende Angaben vorliegen:

Typ des Gasrückführsystems

zu tankendes Gut (z.B. BF 98/BF 95)

Gasdurchfluss der Erstmessung bzw der Nachkontrollen

Gasrückführrate

Befund (i.O. oder nicht i.O.)

Die Messfachstelle muss eine Übersicht der Resultate über alle überprüften Tankstellen erstellen; diese muss enthalten:

Bilanz über alle Kontrollen:

Summe kontrollierter ZP (total) / Summe kontrollierter ZP (aktiv) / Summe kontrollierter ZP (passiv) / Summe ZP (aktiv) i.O. [% der ZP (aktiv)] / Summe ZP (passiv) i.O. [% der ZP (passiv)] / Summe ZP (aktiv) nicht i.O. [% der ZP (aktiv)] / Summe ZP (passiv) nicht i.O. [% der ZP (passiv)]

Anzahl Erstkontrollen pro periodische Kontrolle:

davon ZP (aktiv) mit Adapter [% der Erstkontrollen] / davon ZP (aktiv) mit Messstrecke [% der Erstkontrollen] / davon pZP [% der Erstkontrollen] / GRF (total) nicht i.O. [% der Erstkontrollen] / davon ZP (aktiv) nicht i.O. [% der ZP (aktiv)] / davon ZP (passiv) nicht i.O. [% der ZP (passiv)] / Summe ZP (aktiv) i.O. [% der ZP (aktiv)] / Summe ZP (passiv) i.O. [% der ZP (passiv)]

Anzahl 1. Nachkontrolle pro periodische Kontrolle:

davon ZP (aktiv) mit Adapter [% der 1. Nachkontrollen] / davon ZP (aktiv) mit Messstrecke [% der 1. Nachkontrollen] / davon ZP (passiv) [% der 1. Nachkontrollen] / GRF (total) nicht i.O. [% der 1. Nachkontrollen] / davon ZP (aktiv) nicht i.O. [% der ZP (aktiv)] / davon ZP (passiv) nicht i.O. [% der ZP (passiv)] / Summe ZP (aktiv) i.O. [% der ZP (aktiv)] / Summe ZP (passiv) i.O. [% der ZP (passiv)]

Anzahl 2. Nachkontrolle pro periodische Kontrolle:

davon ZP (aktiv) mit Adapter [% der 2. Nachkontrollen] / davon ZP (aktiv) mit Messstrecke [% der 2. Nachkontrollen] / davon ZP (passiv) [% der 2. Nachkontrollen] / GRF (total) nicht i.O. [% der 2. Nachkontrollen] / davon ZP (aktiv) nicht i.O. [% der ZP (aktiv)] / davon ZP (passiv) nicht i.O. [% der ZP (passiv)] / Summe ZP (aktiv) i.O. [% der ZP (aktiv)] / Summe ZP (passiv) i.O. [% der ZP (passiv)]

Die Daten sind dem LHA auf Datenträger zur Verfügung zu stellen. (z.B. Excel oder Access).