

Übergangsbestimmungen für Oelfeuerungen

Alter der Anlage: Stickoxid-Emission:	Jahrgang bis 1985	Jahrgang 1986 - 1992
120 - 180 mg NOx/m³ (+30 mg NOx/m ³ Messtoleranz nach BUWAL-Messempfehlung)	Sanierungsfrist 8 Jahre	Sanierungsfrist 10 Jahre
> 180 mg NOx/m³ (+30 mg NOx/m ³ Messtoleranz nach BUWAL-Messempfehlung)	Sanierungsfrist 6 Jahre	Sanierungsfrist 8 Jahre
Wenn nur Abgasverlust-Grenzwert überschritten	Sanierungsfrist 10 Jahre	

Übergangsbestimmungen für Gasfeuerungen

Alter der Anlage: Stickoxid-Emission:	Jahrgang bis 1985	Jahrgang 1986 - 1992
80 - 120 mg NOx/m³ (+20 mg NOx/m ³ Messtoleranz nach BUWAL-Messempfehlung)	Sanierungsfrist 8 Jahre	Sanierungsfrist 10 Jahre
> 120 mg NOx/m³ (+20 mg NOx/m ³ Messtoleranz nach BUWAL-Messempfehlung)	Sanierungsfrist 6 Jahre	Sanierungsfrist 8 Jahre
Wenn nur Abgasverlust-Grenzwert überschritten	Sanierungsfrist 10 Jahre	